

昇降機・遊戯施設等の事故、不具合及び定期検査に関わる緊急点検経過について

都市整備委員会 報告資料
H19.6.26 都市整備部建築審査課

1 エレベーターのロープ破損について

- (1) 緊急点検対象メーカー 日本オーチス・エレベータ（株）、シンドラーエレベータ（株）、（株）日立ビルシステム、フジテック（株）、（7社） 三菱電機ビルテクノサービス（株）、東芝エレベータ（株）、日本エレベーター製造（株）
- (2) 区の対応 対象となるエレベーターの所有者、管理者に対し、建築基準法第12条5項に基づき緊急点検を実施し、不具合があるものについては速やかに修理、改修等を行い、結果を総て区に報告することを通知する。
- (3) 報告結果 6月26日現在、日本オーチス・エレベータ（株）1社が緊急点検及び報告が終了。豊島区内に1台にロープの素線切れが有り、点検時に交換済する。（他6社については点検中となっている。）

2 遊戯施設の事故対応について

- (1) 緊急点検対象メーカー 豊島区内には対象となる遊戯施設はない。（対象となる遊戯施設はジェットコースターのように高架を走行する物。）
- (2) 区の対応 今回の緊急点検の対象外ではあるが、区内には刈ゴランドが1機存するので、第12条5項に基づきJISによる管理の徹底を行うよう通知し、併せて、定期点検表、運行日誌の提出及び聞き取りにより、適正な管理が行われていることを確認した。

対象メーカー 経過内容	日本オーチス	シンドラー	日立	フジテック	三菱、東芝	日本エレベーター製造
事故等の公表 (発生日)	H19/4/26 (H19/4/4)	H19/5/23 (H19/3/25)	H19/6/4 (H19/3/25)	H19/6/8 (H19/5/30)	H19/6/18 (H17/7~H19/5)	H19/6/18 (H19/5/8)
事故概要	港区六本木ヒルズ森タワーのエレベーター1機にストランド切れ、8機に素線切れが見つかる。 ・5月21日にオチスから区に点検結果の報告。豊島区内で1機素線切れ有り（改修済）。	杉並区の都市再生機構の共同住宅にて、ストランド切れが見つかる。 ・豊島区内のエレベーターについては6月末までに再検査終了予定。	札幌市住友生命札幌ビルのエレベーターにストランド1本が破断しているのが見つかる。 ・豊島区内のエレベーター再点検日時は現在調整中。	大阪市市営住宅のエレベーターにストランド1本が破断しているのが見つかる。 ・豊島区内のエレベーター再点検日時は現在調整中。	(社)日本エレベーター協会からのエレベーター主索のストランド破断実態調査の報告に基づく。 ・豊島区内のエレベーター再点検日時は未定。	大阪市営地下鉄恵美須町駅エレベーターのストランド切れが判明。 ・豊島区内のエレベーター再点検の日時は未定。
豊島区内対象台数	204台	19台	1,154台	(167台)	メーカーより提示なし	(12台)

参考資料（国土交通省ホームページより引用）

